













Wartungsübersicht Produkte

	Produkt	Prüfintervall [Monate]	Reinigungsintervall [Monate]	Austauschintervall
	PLURAFIT Filtersieb	-	3	-
	PLURAFIT Filterkorb	-	3	-
	PLURAFIT Filterschaum	-	3	24 Monate
	PLURAFIT Substratfilter	3	-	0,5-7 Jahre
	AL-F100 Vorfilter Grauwasser	-	2	-
	AL-F100 GS Vorfilter mit Rückspüldüse Grauwasser	3	6	-
	PURAIN Regenwasserfilter	3	6	-
	PURAIN Regenwasserfilter mit Rückspüldüse	6	12	-
	AQUALOOP Membran Regenwasser (BSB < 5mg/l)	6	< 1,15 l/min/MEM (1600 l/Tag/MEM) ca. 12 Monate	nach 10 Jahren
	AQUALOOP Membran Ablaufwasser aus Kleinkläranlagen: (BSB < 25mg/l)	3	< 0,58 l/min/MEM (800 l/Tag/MEM) ca. 6 Monate	nach 10 Jahren
	AQUALOOP Membran Grauwasser (BSB < 200mg/l)	3	< 0,22 l/min (300 l/day/MEM) ca. 3-6 Monate	nach 10 Jahren
	Saugpumpe / Rückspülpumpe	6	-	nach 20.000 Std. Laufzeit
	AI-BLxx Gebläse	-	6	Filter-Set: nach 4 Jahren Gebläsekolbensatz nach 20.000 Std. Laufzeit
	Schwimmschalter	6	-	-
	Drucksensor	6	-	-

	Produkt	Prüfintervall [Monate]	Reinigungsintervall [Monate]	Austauschintervall
	Schlamm-Pumpe	6	-	-
	Bioreaktor Membranspeicher Regenwasserspeicher	6	24	-
	Klarwasserspeicher	3	12	-
	RAINMASTER, SEPAMAT	3	-	-
	NSP Trinkwassernachspeiseventil	3	-	-
	Ausdehnungsgefäß	-	12 (Vordruck wieder herstellen)	-
	RM-Eco P10 Membranpumpe	-	-	nach 2000 Std. Laufzeit
	Unterwassermotorpumpe	6	-	-
	Sauggarnitur	6	12	-
	UV Lampe	6	12	nach 9000 Std.
	DRAINMAX	6	nach Bedarf	-
	Ablaufdrossel	6	nach Bedarf	-
	PLURAFIT Drosseleinsatz	3	6	-
	Sedimentations-, Filter- und Abscheideeinsatz	3	6	-